

1. В здании детского сада №8 «Малютка» г.Светлоград, не проведена замена средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации), эксплуатируемой сверх срока службы (более 10 лет). В ходе проведения проверки было установлено, что монтаж системы автоматической пожарной сигнализации производился в 2009 году. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика), о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.
2. В здании детского сада №8 «Малютка» г.Светлоград, монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре выполнен без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке.
3. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика), о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.
4. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель (заведующий) детского сада №8 «Малютка» г.Светлоград не обеспечил, наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.
5. В здании детского сада №8 «Малютка» г.Светлоград, не обеспечено наличие аварийного освещения на путях эвакуации (коридор) и эвакуационный выход с 1-го и 2-го этажа здания, которые должно включаться при отключении сети питания основного освещения и включения систем автоматической противопожарной защиты здания.
6. В здании детского сада №8 «Малютка» г.Светлоград, не обеспечено в исправном состоянии системы дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны, без участия работников объекта.
7. В здании детского сада №8 «Малютка» г.Светлоград, в групповом помещении, и на 1-ом и 2-ом этаже эвакуационного выхода, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, отсутствует, а именно не осуществляется включение звукового и речевого оповещения при формировании сигнала автоматической установкой пожарной сигнализации.

Все нарушения устранены, написаны письма в отдел образования Петровского городского округа на выделение дополнительных средств на устранение нарушений пожарной безопасности.

