



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164, тел. (8652) 24-05-82, факс (8652) 75-96-55

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому  
округу) управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
356530, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1, E-mail: svetlograd77@bk.ru, тел. 8(86547) 4-31-63

(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места его нахождения)

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(499)216-99-99;

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

№ 67

г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1

01.07.2022 года

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю подполковник внутренней службы Ермаков А.В.

рассмотрев протокол об административном правонарушении от 30.06.2022 года № 68 по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в отношении юридического лица:

1. Полное наименование юридического лица: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида детей № 8 «Малютка»
2. Юридический адрес: Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Тургенева, д.28
3. ИНН, ОГРН: ИНН: 2617007987, ОГРН: 1022600936709
4. Фамилия, имя, отчество законного представителя, должность: Романенко Ирина Ивановна, заведующий  
телефон: \_\_\_\_\_
5. Документ, подтверждающий полномочия представителя: Приказа отдела администрации Петровского муниципального района, от 20.11.2012 № 352
6. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: Ранее за нарушения требований пожарной безопасности к адм. ответственности не привлекалось

### УСТАНОВИЛ:

24.06.2022 года в 10 часов 00 минут в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении объекта защиты - здания детского сада № 8 «Малютка» г. Светлоград, отнесенного к категории высокого риска, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Тургенева, д. 28, собственником либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться является муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 8 «Малютка», ИНН 2617007987, (далее – Учреждение, МКДОУ ДС № 8 «Малютка»), были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами и нормативными документами Российской Федерации в области пожарной безопасности, а именно:

1. В здании детского сада № 8 «Малютка», не проведена замена средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации), эксплуатируемой сверх срока службы (более 10 лет). В ходе проведения проверки было установлено, что монтаж системы автоматической пожарной сигнализации производился в 2009 году. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; (Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 24.06.2022 г. и настоящим актом проверки).
2. В здании детского сада № 8 «Малютка», монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре выполнен без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; (Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 24.06.2022 г. и настоящим актом проверки).
3. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». (Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 24.06.2022 г. и настоящим актом проверки).
4. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель (заведующий) детского сада детского сада № 8 «Малютка» не обеспечил, наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 30 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; (Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 24.06.2022 г. и настоящим актом проверки).
5. В здании детского сада № 8 «Малютка» не обеспечено наличие аварийного освещения на путях эвакуации (коридор) и эвакуационных выходов с 1-го и 2-го этажа здания, которое должно включаться при отключении сети питания основного освещения и включения систем автоматической противопожарной защиты здания. Статьи 4, 5, 6, пункт 2 статьи 52, статья 53, часть 3 статьи 80, часть 1 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (пункты 1.3, 4.3.1 СП 1.13130.2009); пункт 7.74 СНиП 23-05-95\* (СП 52.13330.2010) «Естественное и искусственное освещение»; пункты 4.2.1, 4.2.1.1 ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) «Освещение аварийное. Классификация и нормы»; пункт 3.3 ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования» (Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 24.06.2022 г. и настоящим актом проверки);
6. В здании детского сада № 8 «Малютка», не обеспечено в исправном состоянии системы дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны, без участия работников объекта. Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

Федерации»; (Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 24.06.2022 г. и настоящим актом проверки).

7. В здании детского сада № 8 «Малютка» в групповом помещении, и на 1-ом – 2-ом этаже эвакуационного выхода, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, отсутствует, а именно не осуществляется включение звукового и речевого оповещения при формировании сигнала автоматической установкой пожарной сигнализации. Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 24.06.2022 г. и настоящим актом проверки);

В результате выявленных нарушений требований пожарной безопасности был составлен протокол об административном правонарушении от 30.06.2022 года № 68 по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в отношении юридического лица МКДОУ ДС № 8 «Малютка».

Для рассмотрения протокола об административном правонарушении законный представитель МКДОУ ДС № 8 «Малютка» Романенко И.И. прибыла, с её участием рассмотрено настоящее дело об административном правонарушении. Ходатайств до начала рассмотрения и в ходе рассмотрения не поступало.

В ходе рассмотрения законный представитель МКДОУ ДС № 8 «Малютка» Романенко И.И., пояснил, что содержание предъявляемых нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе плановой проверки, понятно. Будут приняты меры по устранению выявленных нарушений.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, оценив их совокупность, прихожу к выводу о наличии вины юридического лица МКДОУ ДС № 8 «Малютка» Романенко И.И. в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, по следующим основаниям.

Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами, должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе индивидуальными предпринимателями. Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ) каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, которая включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Целью создания данной системы является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Одним из условий, определенных частью 1 статьи 6 Закона № 123-ФЗ, при котором пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, является выполнение в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Статьей 1 Закона № 69-ФЗ определено, что к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности - это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Нарушение требований пожарной безопасности - это невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Статьей 38 Закона № 69-ФЗ установлено, что за нарушение требований пожарной безопасности виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Нарушения требований пожарной безопасности, изложенные в протоколе об административном правонарушении от 30.06.2022 года № 68, квалифицируются по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ, не подпадающие под квалификацию по статьям 8.32, 11.16 и частям 6, 6.1 и 7 статьи 20.4 КоАП РФ.

Частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ определено, что за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 и частями 6, 6.1 и 7 статьи 20.4 КоАП РФ, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 23.34; пунктом 1 части 1 статьи 29.9, обстоятельств смягчающих либо отягчающих административную ответственность, определенных статьями 4.2, 4.3 КоАП РФ, не установлено.

#### ПОСТАНОВИЛ:


Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 8 «Малютка», ИНН 2617007987, зарегистрированного по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Тургеневá, д. 28, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного **частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ.**

Привлечь к административному наказанию в виде **предупреждения.**

Объявить, что настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии: в управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 191 «А» или в Петровский районный суд Ставропольского края по адресу: г. Светлоград, ул. Ленина, д. 24.

Срок предъявления постановления об административном правонарушении к исполнению, в течение двух лет со дня его вступления в законную силу.


Начальник ОНД и ПР  
по Петровскому городскому округу  
УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Ставропольскому краю  
подполковник внутренней службы



А.В. Ермаков

С постановлением ознакомлен(а), копию постановления получил(а):

«01» 07 20 22 г.



(подпись) (фамилия и инициалы)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в десятидневный срок обжаловано и опротестовано не было, в связи с чем «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. вступило в законную силу.  
Исполнено «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.