



Главное управление МЧС России  
по Ставропольскому краю

Рассмотрев представление от 23.06.2020 года №6-6-15-26 об  
устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения, сообщая следующее:

1. При выделении финансирования будут устранены все выявленные нарушения требований пожарной безопасности.
2. Разработан план устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности с указанием в плане планируемых мероприятий, которые будут проводиться для устранения выявленных нарушений;
3. Организовано и проведено изучение нормативных документов в области пожарной безопасности, содержащих требования пожарной безопасности к объектам данной категории;
4. Приняты меры по недопущению аналогичных нарушений впредь.

Заведующий МКДОУ ДС №8  
«Малютка» г.Светлоград



Романенко И.И.

Утверждено:

Заведующий МКДОУ ДС №8

«Малютка» г. Светлоград

Романенко И.И.

Приказ №

108 от 21.07.2020



### План по устранению выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт(абзац пункта) и наименование нормативного акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, и требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Мероприятия по устранению нарушений	Отметка о выполнении
1	В здании детского сада провести работу по замене составных частей (пожарные извещатели, ручные извещатели, прибор приёмно-контрольный пожарный) автоматической сигнализации, средний срок службы которых истёк.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 61 постановления правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в РФ») пункт 5.1.7.ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»	18.06.2021 г.	Заменить в здании детского сада составные части (пожарные извещатели, ручные извещатели, прибор приёмно-контрольный пожарный) автоматической сигнализации, средний срок службы которых истёк.	

2	<p>Обеспечить наличие исполнительной документации на монтаж в здании детского сада систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, а именно: договор на выполнение работ, акт обследования, акт о проведении входного контроля, протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок, акт об окончании пусконаладочных работ, ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и извещателей, акт о приёмке технических средств сигнализации в эксплуатацию, проектная документация, сертификаты на оборудование.</p>	<p>Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 61 постановления правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в РФ»); приложение №1 (Обязательное), приложение №2 (Обязательное) РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ.»</p>	18.06.2021 г.	<p>Постоянно поддерживать в рабочем состоянии в здании детского сада системы и установки автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Провести обследование измерения сопротивления изоляции электропроводок.</p>	
3	<p>В здании детского сада противопожарные двери, с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30*, обеспечивающие ограничение интенсивности и продолжительности горения в</p>	<p>Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 37 (1) постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» (вместе с Правилами противопожарного режима в</p>	18.06.2021 г.	<p>Оборудовать устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах.</p>	

	случае возникновения пожара, отделившие помещения класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1.от помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 5.1, оборудовать устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах.	РФ)			
--	---	-----	--	--	--